TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ

TURKISH STANDARDS INSTITUTION

CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı — Description of the Mark

TSE veya/or  veya/or TSE

BELGE NUMARASI *REFERENCE NUMBER OF LICENCE*	007896-TSE-02/04
BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ *DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE*	14.07.2009
BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ *LICENCE VALID UNTIL*	19.10.2027
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI *NAME OF THE LICENCE HOLDER*	ONKA ELEKTRİK MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ *ADRESS OF THE LICENCE HOLDER*	İNÖNÜ MAH GEBZE PLASTİKÇİLER OSB MAH. CUMHURIYET CAD. ONKA NO:27 GEBZE KOCAELİ/TÜRKİYE
ÜRETİM YERİ ADI *NAME OF THE MANUFACTURING PLACE*	ONKA ELEKTRİK MALZEMELERİ SAN. VE TİC. A. Ş.
ÜRETİM YERİ ADRESİ *ADRESS OF THE MANUFACTURING PLACE*	İNÖNÜ MAH. BALÇIK KÖYÜ YOLU ÜZERİ GEP OSB SANAYİ SİT. İÇİ CUMHURİYET CAD. NO:27 GEBZE KOCAELİ / TÜRKİYE
İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa) *INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)*	007896-TSE-02/03
TESCİLLİ TİCARİ MARKASI *REGISTERED TRADE MARK*	ONKA
İLGİLİ TÜRK STANDARDI *RELATED TURKISH STANDARD*	TS 10487 EN 60998-2-1 / 13.10.2005

TÜRKAK
Ürün
TS EN ISO/IEC 17065
AB-0105-U

BELGE KAPSAMI
SCOPE OF LICENCE

VİDALI SIKIŞTIRMALI BAĞLANTI UCU OLAN, ÇOK YOLLU BAĞLAMA DÜZENİ (SIRA KLEMENS) OSK SERİSİ; BEYAN BAĞLANTI KAPASİTESİ 1.5 MM²(DAHİL)'DEN 25 MM²(DAHİL)'E KADAR ; BEYAN YALITIM GERİLİMİ 400 V (1.5 MM²(DAHİL)'DEN 10 MM²(DAHİL)'E KADAR) – 500 V (16 MM²(DAHİL)'DEN 25 MM²(DAHİL)'E KADAR) ; EK YAPILAN, ELEKTRİK ÇARPMASINA KARŞI KORUMALI, TESPİT TERTİBATI BULUNAN, T İŞARETİ BULUNMAYAN

VİDALI SIKIŞTIRMALI BAĞLANTI UCU OLAN, ÇOK YOLLU BAĞLAMA DÜZENİ (SIRA KLEMENS)
MODEL/TİP: OSK-S SERİSİ
BEYAN BAĞLANTI KAPASİTESİ 1,5 MM² (DAHİL)'DEN 25 MM²(DAHİL)'E KADAR
BEYAN YALITIM GERİLİMİ 1,5 MM² (DAHİL)'DEN 6 MM²(DAHİL)'E KADAR 750 V, 10 MM² (DAHİL)'DEN 25 MM²(DAHİL)'E KADAR 1000 V
ELEKTRİK ÇARPMASINA KARŞI KORUMALI
TESPİT TERTİBATI BULUNAN

e-imzalı/e-signed

20.10.2026

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
YUNUS MERCAN

İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.
*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.
*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Çayırova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE * Telefon: 2627231273* Faks: 2627231606
*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ

TURKISH STANDARDS INSTITUTION

CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark

TSE veya/or  veya/or TSE

(007896-TSE-02/04nolu belge devamı) : ONKA ELEKTRİK MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(*RELATED TURKISH STANDARD*) TS 10487 EN 60998-2-1 / 13.10.2005

T İŞARETİ BULUNAN (T 500°C)
IP 20

VİDALI SIKIŞTIRMALI BAĞLANTI UCU OLAN, ÇOK YOLLU BAĞLAMA DÜZENİ (SIRA KLEMENS)
MODEL/TİP: OSK-M SERİSİ
BEYAN BAĞLANTI KAPASİTESİ 2,5 MM² (DAHİL)'DEN 10 MM²(DAHİL)'E KADAR
BEYAN YALITIM GERİLİMİ 400 V
ELEKTRİK ÇARPMASINA KARŞI KORUMALI
TESPİT TERTİBATI BULUNAN
T İŞARETİ BULUNMAYAN
IP20

e-imzalı/e-signed

20.10.2026

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
YUNUS MERCAN

İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.
*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.
*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Çayırova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE * Telefon: 2627231273* Faks: 2627231606
*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr